

Община — Пловдив  
КЗК № 21КЛ-2022  
26-04-2021г.  
ПЛОВДИВ



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел. (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ДО  
СДРУЖЕНИЕ ПФК БОТЕВ  
ГР. ПЛОВДИВ  
УЛ. ИЛЪО ВОЙВОДА 4  
АДВОКАТСКА КАНТОРА  
us@botevploudiv.org

Относно: Заявление с Вх. № 21КЛ-222/19.04.2021г.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бъв връзка с постъпило заявление от СДРУЖЕНИЕ ПФК БОТЕВ с Вх. № 21КЛ-19.04.2021г. относно изпълнение на строеж, част от общинска спортна инфраструктура-стадион „Христо Ботев“ гр.Пловдив и поставените от Вашата страна въпроси, Община Пловдив в качеството си на Възложител изразява следното становище:

По въпрос №1 -В изпълнение на откритата процедура по Закона за обществените поръчки и сключения договор за строителство, изпълнителът-„ДЗЗД КОЛЕЖА“ в срок е представил изготвения от него финансово-строителен план, съгласно който в етап едно е предвидено да бъдат изпълнени всички дейности по част пътна: вертикална планировка, всички подготвителни дейности, реализиране на грубия строеж на всички сектори А,Б,В,Г, изпълнение на всички довършителни работи по сектор А (в обхват определен от проектантите), всички довършителни работи по сектор Г(в обхват определен от проектантите), изпълнение на фасадна дограма по всички сектори, изпълнение на врати в сектор А, изпълнение на всички предвидени обработки по трибуни, а именно -полагане на хидроизолация, парпети, мрежи, преградни стени, монтаж на седалки в сектор А и Г

След съгласуване на гореизброените строително-монтажни работи с проектантския екип и строителния надзор на обекта е потвърдено, че в този си вид и обем стадиона ще може да се ползва за мачове от българското първенство и за купата на България.

По въпрос №2- Община Пловдив е възложила изпитване на наличните седалки (закупени от Община Пловдив по друга процедура по ЗОП) на пластмасов продукт по

показател: устойчивост на огън, съгласно изискванията на чл.64 ал.2 за продукти от пластмаса- V-0 ,БДС EN 695-11-10“ изпитване на опасност от пожар ,част 11-10: изпитвателни пламъци. хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност W от Наредба №13-1971/2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.“

След предоставяне на резултатите от изпитването и анализ на същите може да се изготви становище за съответствието на наличните седалки с изискванията на УЕФА.

По въпрос №3-В настоящата поръчка не са предвидени мероприятия за ремонт на терена на стадион Ботев.

Община Пловдив е поела като ангажимент възстановяване на тревното покритие на терена с цел нормалното му използване. Възложено е и на проектантски екип на обекта да предостави техническо решение за възстановяване на тревното покритие включващо проекто-сметна документация, на базата на която, средствата за възстановяването му ще бъдат планирани в бюджета на Община Пловдив.

С уважение,

**ПЛАМЕН РАЙЧЕВ**  
**ЗАМ.КМЕТ СИ**

